



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Наурского района**

ул. М. Лермонтова, д. 44, ст. Наурская,
Чеченская Республика, 366128

19.02.2016 № 462-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства
о пожарной безопасности

Директору МБОУ «Новотерская НОШ»
Умаровой З.М.

ул. Кадырова, 17 «а», с. Новотерское,
Наурский район, ЧР, 366124

Прокуратурой района проведена проверка исполнения муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Новотерская НОШ» (далее – Учреждение) законодательства о пожарной безопасности.

Правоотношения в исследуемой сфере регламентированы нормами Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ), Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Постановление № 390) и других нормативно-правовых актов.

Так, статья 3 Федерального закона № 69-ФЗ предусматривает, что основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ. Также данной нормой закона предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

Согласно пункту 42 Постановления № 390 запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять самодельные электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не

реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (пункт 55 Постановления № 390).

В соответствии с пунктом 478 Постановления № 390 руководитель обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Президентом РФ 05.10.2009 утверждена Концепция о противодействии терроризму в РФ, которая определяет основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации.

Пункт 11 Концепции определяет, что основными задачами противодействия терроризму являются, в том числе обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризму.

В соответствии с п. 13 Концепции предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям, в том числе путем осуществления мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

Между тем, вопреки вышеназванным требованиям закона в Учреждении эксплуатируются электросветильники без защитных плафонов (п. 42 ППР РФ), пожарный водоем для целей пожаротушения в не исправном состоянии (не держит воду), не проводятся проверки его работоспособности с составлением соответствующего акта (п. 55 ППР РФ), отсутствуют в достаточном количестве первичные средства пожаротушения – огнетушители (п. 471 ППР РФ).

Кроме того, выявленные в ходе проверки нарушения законов свидетельствуют об игнорировании принципов приоритета мер предупреждения терроризму, системности и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

Изложенные обстоятельства являются недопустимыми, поскольку в результате бездействия Учреждения повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных, в том числе пожарами, последствиями которых являются человеческие жертвы и причинение крупного материального ущерба.

Выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестного и формального отношения ответственного за пожарную безопасность Тураевой С.Ш. к исполнению своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства Учреждения.

В целях устранения выявленных нарушений закона руководству Учреждения необходимо незамедлительно оснастить электросветильники защитными


плафонами, отремонтировать пожарный водоем для целей пожаротушения, составить соответствующий акт проверки его работоспособности, обеспечить наличие в достаточном в количестве первичных средств пожаротушения – огнетушителей.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Принять конкретные меры для оснащения электросветильников защитными плафонами, отремонтировать пожарный водоем для целей пожаротушения, составить соответствующий акт проверки его работоспособности, обеспечить наличие в достаточном в количестве первичных средств пожаротушения – огнетушителей.
4. По установленным фактам нарушений закона решить вопрос об ответственности Тураевой С.Ш. к и других виновных работников Учреждения.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района
советник юстиции



И.М. Сербиев